



# Ville de Thiers

Hôtel de Ville  
1, rue François Mitterrand  
CS 60201  
63300 Thiers Cedex

Tél. 04 73 80 88 80  
contact@thiers.fr  
www.ville-thiers.fr

Envoyé en préfecture le 30/01/2025

Reçu en préfecture le 30/01/2025

Publié le 30/01/2025

ID : 063-216304303-20250127-2025\_073-AR

S<sup>2</sup>LO

ARRÈTE DU MAIRE

N° 2025-073

## ARRÈTE DU MAIRE DE THIERS

**Objet : Portant autorisation de poursuite d'exploitation d'un E.R.P. suite à visite contrôlant la sécurité**

Le Maire de Thiers,

- **Vu** le code général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2212-1 et L.2212-2 ;
- **Vu** le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.111-8-3, R. 111-19-11 et R.123-46 ;
- **Vu** le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'accessibilité ;
- **Vu** l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 modifié, portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)
- **Vu** l'arrêté préfectoral n° 2013245-0002 du 02 septembre 2013 relatif à la composition et l'organisation du fonctionnement de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité et à ses sous-commission spécialisées ;
- **Considérant** l'avis favorable de la commission d'arrondissement de sécurité du 16/01/2025.

### ARRÈTE :

#### ARTICLE 1<sup>er</sup> :

L'ERP dénommé «Eglise Saint Genès» situé sur la commune de THIERS 63 300 – Place du Palais, classé en type V, de la 3ème catégorie relevant de la réglementation des ERP, est autorisé à poursuivre son exploitation au titre de la sécurité.



**ARRÊTÉ DU MAIRE****N° 2025-073****ARTICLE 2 :**

**La poursuite de l'exploitation** est conditionnée par la réalisation, le cas échéant après déclaration ou autorisation de travaux, **des prescriptions** émises par la commission de sécurité du 16/01/2025 **dans les délais** fixés ci-dessous, ainsi que des anciennes prescriptions maintenues :

- **Immédiatement**

Identifier la coupure d'urgence électrique

Baliser la marche isolée située à proximité de l'autel

Mettre en place un dispositif d'ouverture simple (bouton moleté ou autre) sur la porte issue de secours à proximité de l'autel

- **Sous 12 mois**

Prendre les mesures nécessaires pour l'évacuation des personnes en situation de handicap et notamment concernant l'issue de secours à proximité de l'autel avec la présence d'une marche isolée.

Isoler la cave par des murs et planchers hauts et bas coupe-feu de degré 1 heure et d'un bloc porte coupe-feu de degré ½ heure équipé d'un ferme-porte

Installer des plans d'évacuation par niveau.

Mettre en place la signalétique des extincteurs

**ARTICLE 3 :**

A la réalisation des prescriptions, ou dans tous les cas, à l'expiration des délais, **l'exploitant tient informé le maire** afin qu'il puisse apprécier l'opportunité de solliciter le passage de la commission de sécurité.

**ARTICLE 4 :**

L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du Code de la construction et de l'habitation et du règlement de sécurité contre l'incendie et la panique précités.

**ARTICLE 5 :**

Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais ils entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences réglementaires, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation. Il en est de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des installations techniques et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte de l'établissement.

En application des dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité dans les Etablissements Recevant du Public ERP, la commission émet un avis **favorable** le 09/12/2024 à la poursuite d'exploitation de l'établissement compte tenu des prescriptions formulées dans le présent arrêté.



**ARRÊTÉ DU MAIRE**

**N° 2025-073**

**ARTICLE 6 :**

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Clermont Ferrand dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

**ARTICLE 7 :**

Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de gendarmerie, ainsi que l'exploitant de l'établissement susvisé sont chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Ampliation du présent arrêté sera transmise à :

L'intéressé


Madame la Sous-Préfète de Thiers

Monsieur le Commandant de Gendarmerie

Monsieur le Commandant du Service Départemental d'Incendie et de Secours

Fait à Thiers, le 27 janvier 2025

Le Maire,



Stéphane RODIER



Envoyé en préfecture le 30/01/2025

Reçu en préfecture le 30/01/2025

Publié le 30/01/2025

ID : 063-216304303-20250127-2025\_073-AR

